

Zestawienie podstawowych materiałów																						
Lp.		wykop ręczny	YAKY 4x25mm2	folia koloru niebieskiego	opaski kablowe OKI	końcówka kablowa AL25mm2	przecisk w rurze AROT SRS 75	rura ochronna AROT DVK 75*	stup oświetleniowy ELMONTER BETA 7/1/1,5	fundament F-100	oprawa Lena Lighting Corona Street 52W	źródło światła LED	tabliczka bezpiecznikowa TB1	bezpiecznik Bi 6A	szafka oświetleniowa SO wg.rys E3 i E4	zegar astronomiczny	wyłącznik nadprądowy S301B 6A	wyłącznik nadprądowy S301C 6A	przewód YDY 3x2,5mm2	bednarka ocynkowana	uziemiaenie GALMAR 4,5 m	
		m	m	m	szt.	szt.	m	m	kpl.	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	kpl.
1	złącze ZK1x-1P - proj. szafka SO	1	5	1	2	8									1	1	1	1		1	1	
<b>OBWÓD I</b>																						
2	proj. szafka SO - proj. stup ośw. I/1	59	67	59	8	8	8	9	1	1	1	1	1	1						8	59	
3	proj. stup ośw. I/1 - proj. stup ośw. I/2	59	67	59	8	8		1	1	1	1	1	1	1						8	59	
4	proj. stup ośw. I/2 - proj. stup ośw. I/3	59	67	59	8	8		8	1	1	1	1	1	1						8	59	
5	proj. stup ośw. I/3 - proj. stup ośw. I/4	51	59	51	8	8		6	1	1	1	1	1	1						8	51	
6	proj. stup ośw. I/4 - proj. stup ośw. I/5	74	83	74	10	8		6	1	1	1	1	1	1						8	74	
7	proj. stup ośw. I/5 - proj. stup ośw. I/6	51	59	51	8	8			1	1	1	1	1	1						8	51	1
<b>razem</b>		<b>354</b>	<b>407</b>	<b>354</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>8</b>	<b>36*</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>354</b>	<b>2</b>	

\* - uwzględniono zapas 20% na kolizje nieprzewidziane w projekcie

