



proj. linia kablowa nn 0,4 kV
YAKY 4x35mm² o dł. 1(5)m

Uwaga
Zasilanie obwodu I i II wykonać jako
jednofazowe przy wykorzystaniu
wszystkich żył kabla (L1, L2, L3).

UWAGA
Kabel elektroenergetyczny układać razem we
wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4

